

安全生产监督检查

检查依据

《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《工作场所职业卫生监督管理规定》、《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》、《住宿与生产储存经营合用场所消防安全技术要求》、《人员密集场所消防安全管理》、《上海市安全生产条例》

安全生产检查对象及要求

一、检查对象：检查小餐饮、商铺、美容美发、足浴**灭火器材**



1、灭火器材周围堆物



2、消防栓周围堆物



3、灭火器材损坏

二、检查对象：检查小餐饮、商铺、美容美发、足浴通道



1、疏散通道内设置障碍物、通道门锁闭



2、疏散通道堵塞




3、通道内堆物


三、检查对象：检查小餐饮、商铺、美容美发、足浴管道、电线等敷设



1、私拉燃气管道




2、脱线板吊用



3、脱线板吊用



4、脱线板吊用



5、电线接拉不规范



6、电线接拉不规范

四、检查对象：检查饮厨房油污



1、油烟机油污严重



2、油烟机油污严重

餐饮店厨房引起的火灾案例1

2017年3月22日晚7点40分汾西路753号马记厨房火灾



餐饮店厨房引起的火灾案例2

2017年12月18日 凌晨4:30闻喜路975号3楼厨房火灾



安全生产检查对象及要求

一、检查对象：检查小餐饮、商铺、美容美发、足浴阁楼



1、店内存在三合一



2、采用易燃材料搭建阁楼

二、检查对象:网吧、浴室、旅馆、学校、养老院、菜场、证券交易所、娱乐场所疏散通道




1、泵房内未配置灭火器材、应急照明



2、压力表无最高压力限值标识



3、灭火器材失效



4、灭火器材失效

三、检查对象:检查网吧、浴室、旅馆、学校、养老院、菜场、证券交易所、娱乐场所法律、法规

检查要点:

生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案,如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。——《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第四款

生产经营单位应当按照应急预案的规定,落实应急指挥体系、应急救援队伍、应急物资及装备,建立应急物资、装备及其使用档案,并对应急物资、装备进行定期检测和维护,使其处于适用状态。——《生产安全事故应急预案管理办法》第三十八条

编号: [201x]第(x)

上 海 市
消防安全网格化管理检查记录单

检查单位: 街道乡镇 居(村)委 居(村)委下属片区

被检查单位(场所)名称: xxxx店	消防安全责任人: 居委会主任
地 址: xxx 路 xxx 弄 xxx 号	电 话: xxxxxxx
单位(场所)性质: <input type="checkbox"/> 居民楼(院、屋) <input type="checkbox"/> 小单位、小场所 <input type="checkbox"/> 其他	
发现的隐患: 1. 店内存在“三合一”; 2. 店内疏散通道“锁闭”;	
检查人(签名): xxx. xxx	被检查单位签收人(签名): xxx

……………请……………沿……………虚……………线……………撕……………开…………… (此处加盖公章) ……

整改或工作要求:

1、请于2018年xx月xx日迁出

2、店内疏散通道保持畅通

检查人(签名): xxx、xxx

年 月 日

抄告单

编号: [201x]第(x)号

xxxx公司 :

我单位于201x年xx月xx日日常消防安全检查中发现 xxxx公司 (单位)存在编号 1、2 的消防安全隐患或消防违法行为,请贵单位鼎力支持,合力解决以下问题:

- 1、店内存在“三合一”;
- 2、店内疏散通道“锁闭”;

特此告知

抄告单位(印章)
201x年xx月xx日

联系人: 公司xxx 联系电话: xxxxxx
签名: 负责人

(存根)

抄告单

编号: [20]第()号

_____ :

我单位于 年 月 日日常消防安全检查中发现 _____ (单位)存在编号 _____ 的消防安全隐患或消防违法行为,请贵单位鼎力支持,合力解决以下问题:

- 1、_____
- 2、_____


特此告知

抄告单位(印章)
年 月 日

联系人: _____
签名: _____

(抄告单位)

上海市静安区 消防安全网格化管理检查记录单



上海市静安区消防安全委员会办公室 监制

上海市静安区火灾隐患抄告单



单位名称: _____

上海市静安区消防安全委员会办公室 监制

抄告单

编号: [20]第 () 号

_____:

我单位于 年 月 日日常消防安全检查中发现_____ (单位)存在编号_____的消防安全隐患或消防违法行为,请贵单位鼎力支持,合力解决以下问题:

- 1、_____
- 2、_____

特此告知

抄告单位 (印章)

年 月 日

联系人:

联系电话:

签名:

(存根)

抄告单

编号: [20]第 () 号

_____:

我单位于 年 月 日日常消防安全检查中发现_____ (单位)存在编号_____的消防安全隐患或消防违法行为,请贵单位鼎力支持,合力解决以下问题:

- 1、_____
- 2、_____

特此告知

抄告单位 (印章)

年 月 日

联系人:

联系电话:

签名:

(抄告单位)

此处盖章